

WÖLFE Bt.

Veszprémi SZC Öveges József
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
8184 Balatonfüzfő, Gagarin u. 27.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

MINDEN VÉD-ELEM EGY HELYEN!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			2/31

1. RENDELKEZŐ RÉSZ

A szabályzat célja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint ennek módosításáról szóló, 2011. XXI. törvény, az 54/2015.(XII.2.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint a 30/1996/XII.6./ BM. sz. rendelet , valamint ennek módosításáról szóló 10/2011. (III.28.) BM sz. rendelet előírásainak alapulvételével szabályozza az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést és a tűzvédelem személyi, tárgyi feltételeit.

Területi hatálya:

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a
Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
8184 Balatonfüzfő, Gagarin u. 27.
(továbbiakban: intézmény)

teljes területére.

Személyi hatálya:

Kiterjed az intézmény területén foglalkoztatott, az intézménnyel munkaviszonyban álló munkavállalókra, valamint a tanulóira, és a kollégium lakóira.

Az intézmény területén bármely jogcímen tartózkodó, más munkáltató alkalmazásában álló személyekre. (kivitelező, szolgáltató, ellenőrző, látogató, egyéb ügyfél)

Az intézmény területén bármely jogcímen munkát végzőkkel jelen szabályzatban rögzített követelményeken felül minden egyéb, az adott munkavégzésre vonatkozó követelményt és feltételt, vállalkozási szerződésben (megbízásban), vagy munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Időbeli hatálya:

Jelen szabályzat az elrendelés napjától a visszavonásig érvényes.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

3/31

A szabályzatban foglaltak megszegése a cselekmény, vagy annak nyomán bekövetkezett esemény súlyától és jellegétől függő kötelezettség megszegése hátrányos jogkövetkezményt, szabálysértést, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után.

Fentiek alapján az

intézmény

tűz elleni védekezését az alábbiak szerint szabályozom, alkalmazását,

2019-02-01. hatállyal elrendelem,

ezzel egyidejűleg a korábban kiadott tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.



IGAZGATÓ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

4/31

2. VÁLTOZTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Kiadási állapot dátum	Módosítás helye	Módosítás dátuma	Változtatás leírása	Megjegyzés
1 / 2008-04-01.	-		SZABÁLYZAT eredeti kiadása	
2 / 2016-11-01		2016.11.01.	Szabályzat módosított kiadása	
3 / 2019.02.01.		2019.02.01.	Szabályzat módosított kiadása	

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

5/31

3. ELOSZTÁSI LISTA

A szabályzat elosztása:

Szabályzat verzió elosztása				Módosítások elosztása		
Sor-szám	Kapja (beosztás)	Átvétel kelte	Aláírás	Verzió	Átvétel kelte	Aláírás
1.	intézmény			2		
				3		
				4		
				5		
				6		
2.	Wölfe Bt.			2		
				3		
				4		
				5		
				6		
3.				2		
				3		
				4		
				5		
				6		

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01	6/31
---------	-------------	----------------	---------------------	------

SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA

Szabályzat száma:

A Szabályzat készült:

az intézmény és a Wölfe Bt. között létrejött
szolgáltatási szerződés alapján.

Készítette:


Farkas Roland
Wölfe Bt

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám:	02	Oldal módosítás:	01	7/31
---------	-------------	-------------	----	------------------	----	------

4. TARTALOMJEGYZÉK

Előlap	1
1. Rendelkező rész	2
2. Változások nyilvántartása	4
3. Elosztási lista. azonosító	5
4. Tartalomjegyzék	7
5. Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, és kötelezettségei.	8
5.1. Szolgáltatást végző feladatai	11
5.2. Finanszírozás rendje	11
6. Létesítés használat tűzvédelmi szabályai	12
6.1. Létesítés szabályai	12
6.2. Használat általános szabályai	12
6.3. Használat részletes szabályai	13
7. Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szakvizsga	25
8. Terrorcselekménnyel, robbantással való fenyegetés esetén követendő magatartási szabályok	26

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tűzriadó terv
2. sz. melléklet: Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

8/31

5. TŰZVÉDELMI FELADATOKAT IS ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.

Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

Igazgató

Köteles:

- Biztosítani a mindenkor érvényes törvényekkel, jogszabályokkal összhangban a működés személyi és tárgyi feltételeit.
- Tűzvédelmi Szabályzatot kiadni, annak készítéséhez, módosításához a szolgáltató részére a szükséges információkat megadni.
- Az egyszemélyi felelősség tudatában biztosítani az intézmény területére vonatkozóan a tűzvédelmi előírások, szabályok folyamatos ellenőrzését. Írásban köteles távollétében a tevékenység irányítására megfelelő jogkörrel bíró személyt megbízni és meghatározni a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.
- A munkavállalók részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi ismereteket a tevékenység megkezdése előtt biztosítani.
- Gondoskodni a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan és folyamatos végrehajtásáról, végrehajtásának érdekében jelen szabályzatot a munkavállalók részére hozzáférhetővé tenni.
- A villamos tűzvédelmi felülvizsgálatokat dokumentált módon elvégeztetni.
- Közvetlen tűzvédelmet szolgáló eszközök üzemképességének, és időszakos ellenőrzésük feltételeit biztosítani.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok határidőre történő megszüntetésére intézkedni.
- Biztosítani, hogy az intézménynél az alkalmazás feltételeinek megfelelő munkavállalók kerüljenek alkalmazásra, azok megismerjék a tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat és a munkavégzés során folyamatosan alkalmazzák.
- Munkavállalók oktatásának, feltételeit biztosítani.
- Tűz esetén a Tűzoltóság felé a bejelentést megtenni, a tűz helyszínének változatlanul hagyását, rekonstruálhatóságát a tűzvizsgálat befejezéséig biztosítani, ill. a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszünt tüzet ill. tűzveszélyt bejelenteni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

9/31

- Részt venni személyesen, vagy megbízott útján az esetlegesen bekövetkező tűz és rendkívüli események kivizsgálásában.
- Tűzvédelmi ellenőrzéseken személyesen vagy megbízottja útján részt venni.
- Mindennemű tűzvédelmi helyzetre kiható változást a szolgáltató felé, annak bekövetkeztét megelőző 15 nappal bejelenteni annak érdekében, hogy a szükségesé váló kötelezettségek végrehajthatóak legyenek.

Gazdasági vezető

Köteles:

- Biztosítani az intézmény területén a különböző szintű jogszabályokban előírt tűzvédelmi követelmények megvalósításának pénzügyi forrásait.
- Gondoskodni az intézmény minden szervezeti egysége részére megfelelő szakmai képzettségű munkaerő, továbbá az egyes munkakörök ellátásához kötelezően előírt szakképesítéssel rendelkező munkavállalói létszám biztosításáról.
- Rendkívüli helyzetben a mentési, kárelhárítási munkálatokba bevont, ill. berendelt munkavállalók ellátását megszervezni, a szükséges feltételeket biztosítani.
- A villamos tűzvédelmi felülvizsgálatokat dokumentált módon elvégeztetni.
- Közvetlen tűzvédelmet szolgáló eszközök üzemképességének, és időszakos ellenőrzésük feltételeit biztosítani.

Vezető beosztású munkavállalók

Kötelesek:

- Figyelemmel kísérni az irányításuk alá tartozó területen, a tűzvédelmi előírások folyamatos végrehajtását.
- Tűzveszélyes tevékenység végzését, az irányításuk alá tartozó területen írásban engedélyezni, az engedélyben meghatározni a tűzmelegelőzéssel kapcsolatos feltételeket.
- Jelen szabályzatban rögzített tűzvédelmi szabályokat és a munkaköri leírásában foglalt tűzvédelmi feladatokat betartani, betartatni, illetőleg végrehajtani.
- A tűzvédelmi szolgáltatást végző szervezettel együttműködni.
- A tűzvédelmi ellenőrzéseken megállapított hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni, ellenőrzés esetén a szükséges dokumentációkat, információkat biztosítani.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			10/31

- Munkavállalók oktatását (előzetes, időszakos, rendkívüli) elvégezni, az oktatást dokumentálni a számonkéréssel együttesen.
- Tűzeset (tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, emberi beavatkozás nélkül megszüntet is) haladéktalan bejelentését elvégezni és/vagy elvégeztetni a Tűzoltóság felé.
- Tűzeset helyszínét változatlanul hagyni és/vagy a rekonstruálhatóságot más módon biztosítani a tűzvizsgálat befejezéséig, (fénykép, rajz, videofelvétel).

Munkavállalók

Kötelesek:

- Az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát megismerni, a benne foglaltakat elsajátítani, tevékenységük során betartani és alkalmazni.
- Részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, ott a megszerzett ismeretek elsajátításáról számot adni, azokat tevékenységük során alkalmazni.
- A vezető(k) tűzvédelmet érintő utasításait maradéktalanul végrehajtani és betartani.
- Munkaterületükön a megelőző tűzvédelmi előírásokat külön felszólítás nélkül is betartani.
- Megismerni a tűzesetek, káresetek, tűz oltásával, mentéssel kapcsolatos feladatokat.
- Tűz vagy rendkívüli esemény esetén a tűz oltásban, mentésben életkoruk, fizikai, egészségügyi állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.
- Ismerni a tűzoltó eszközök helyét, helyes használatát.
- A tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságot haladéktalanul jelenteni a közvetlen munkairányítónak.
- Munkaidő végeztével meggyőződni arról, hogy semmilyen tűzveszélyt okozó körülmény nem maradt.
- Kizárólag olyan tevékenységet végezni, amely munkakörükbe tartozik, és arra utasítást kaptak, azzal tűzveszélyt nem okoznak, és amelyhez a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek.
- Munkavégzési területükön a fizikai rendet folyamatosan fenntartani, a menekülési, közlekedési, anyagmozgatási utakat, elektromos kapcsolókat szabadon tartani.
- Önkényesen nem távolíthatják el helyükről a tűzvédelmi eszközöket.

Joguk van:

- Munkáltatójuktól az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását,

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám:	02	Oldal módosítás:	01	11/31
---------	-------------	-------------	----	------------------	----	-------

betanuláshoz való lehetőség biztosítását, munkavégzéshez szükséges eszközök, felszerelések biztosítását, tűzvédelmi szabályokban előírt védőintézkedések biztosítását megkövetelni.

Tanulók:

A tanórákon, foglalkozásokon, szakkörökön, iskolai rendezvényeken fegyelmezett magatartást kötelesek tanúsítani.

Meg kell tartaniuk:

- a tanórák, foglalkozások, szakkörök rendjét,
- a helyiségek és az iskolához, valamint a kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét,
- kollégiumi elhelyezésben részesült, illetve a kollégiumban tartózkodó tanulónak a kollégium házirendjét,
- az iskola szabályzatainak (házirendjének) az előírásait,
- az előírásoknak megfelelően kezeljék a rájuk bízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvják az iskola létesítményeit, felszereléseit,
- óvják saját és társaik testi épségét, egészségét,
- kötelesek elsajátítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységre vonatkozó ismereteket,
- haladéktalanul jelentsék a felügyeletüket ellátó pedagógusnak, gyakorlati oktatónak, ha saját magukat, társaikat, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve rendkívüli eseményt észlelnek.

5.1. Szolgáltatást végző feladatai

Tevékenységét a szolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően, az igazgató irányításával látja el.

5.2. Finanszírozás rendje

A tűzvédelmi feladatok, kötelezettségek megvalósítását a tulajdonos saját hatáskörben finanszírozza.

Az intézmény a tűzvédelmi feladatok ellátását szerződés alapján, külső, jogosult szakmai szolgáltató igénybevételeivel biztosítja.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			12/31

6. LÉTESÍTÉS, HASZNÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

6.1. Létesítés szabályai

Létesítési tevékenység folyamataként épületet, építményt, műtárgyat építeni, átalakítani, gépet, berendezést felállítani csak érvényes műszaki tervek megléte esetén, az igazgató döntése alapján, a szükséges hatósági (szakhatósági) engedélyek birtokában szabad.

Az építmény részletes adatait, megvalósulását az engedélyezési, vagy a megvalósulási tervdokumentáció tartalmazza.

Az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvben (TMMK) kell meghatározni.

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, a változást követő 30 napon belül.

6.2. Használat általános szabályai

- A tantermekben tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Raktározást, tárolást és minden egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, épületben szabad folytatni.
- A helyiségekből a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Közművek, elektromos kapcsolók nyitó- záró szerkezetét jól látható, maradandó módon meg kell jelölni, azokat eltorlaszolni nem szabad.
- Tűzvédelmi eszközöket folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azokat eltorlaszolni TILOS!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

13/31

- Tűzoltó készüléket állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni, eltorlaszolni TILOS! Tűzoltó készülékeket a vonatkozó előírások szerint, arra jogosult személlyel ellenőriztetni kell. Nem ellenőrzött tűzoltó készülék nem tekinthető üzemképesnek.
- A tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni, és el kell látni annak alkalmazására vonatkozó jelzéssel.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
- Kiürítési, menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell hagyni, azokat maradandó módon jelölni kell.
- Elektromos kapcsolószekrények közelébe éghető anyagot TILOS elhelyezni, kapcsolók funkcióját, ki-be kapcsolt állapotát jelölni kell.
- Tevékenység végeztével meg kell győződni arról, hogy nem maradt-e a területen gyújtóforrás, áramtalanítást a legutolsónak távozó személynek el kell végezni.

6.3. Használat részletes szabályai

6.3.1. Tűzveszélyes Tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – a jogszabályban foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

14/31

- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva: 2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

15/31

munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

6.3.2. Dohányzás

- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Dohányozni kizárólag kijelölt helyen szabad (táblával jelölni) égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni ill., ott eldobni, ahol az tüzet (robbanást) okozhat. Eloltott cigaretta csikket, gyufát, ill. ezeket tartalmazó hamutartót tilos papírkosárba önteni.
- A dohányzási tilalmat szabványos feliratú táblával, vagy piktogrammal kell jelölni.
- Dohányzóhelynek olyan helyiséget kell kijelölni, ahol a dohányzás veszélyeztetés nélkül megengedhető.

6.3.3. Tárolás szabályai

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

16/31

ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

- Az intézmény területén anyagot tárolni csak erre a célra szolgáló raktárban, kereskedelmi csomagolásban szabad. Polcos tárolás esetén, a polcokon teherbírást maradandó módon fel kell tüntetni, a terhelés csak a teherbírás mértékéig megengedett.
- Kijáratokat, közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A fizikai rendet folyamatosan fenn kell tartani.
- Világítótestek és a tároló állvány legfelső polcán tárolt termékek között minden irányban 1 m távolságot szabadon kell hagyni és a termékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok eldőlése a világítótestek sérülését ne okozhassa.
- Tárolt anyagok egyedi csomagolóeszközein, tárolóin maradandó, jól látható, olvasható módon fel kell tüntetni az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen ill. piktogrammal jelölni kell. Veszélyes anyagok, készítmények esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalmú feliratozást is biztosítani kell. A tárolt vegyszerek mennyiségéről naprakész nyilvántartást kell vezetni.

6.3.4. Tüzelő-, fűtőberendezések

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

17/31

- A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

6.3.5. Hő- és füstelvezetés

- A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
- A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

6.3.6. Villamos, villámvédelmi berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

18/31

- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenkénta villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
- A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) e rendeletben előírt időszakonként vagy

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

19/31

- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
 - **A nem norma szerinti** meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
 - b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
 - c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
 - **A norma szerinti** villámvédelelről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadtérek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a) eltakarása előtt,
 - b) a létesítést követően az átadás előtt,
 - b) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek
 - c) az előírt időszakonként és
 - d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
 - A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			20/31

6.3.7. Beépített tűzjelző berendezés, tűzoltó készülék, felszerelés

- A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcscséfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.
- A tűzjelző központnál el kell helyezni a jelző áramkörök telepítési jegyzékét, telepítési dokumentációt, tűzjelző központ kezelési utasítását, üzemeltetési naplót, kezelésről oktatottak névsorát. A rendszert jogosult szakemberrel a gyártói előírások szerinti ciklusidőkben dokumentáltan ellenőriztetni kell. Gyártói előírás hiányában 3 havonta.
- A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban – ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

Mentők **104**

Tűzoltók **105**

Rendőrség **107**

- Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket, továbbá az ellenőrzést karbantartást **Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban** kell bizonylatolni.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- Az oltóvizet folyamatosan – a létesítmény mértékadó tűzszakaszára – a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében kell biztosítani.
- A tűzoltó vízforrások nyilvántartását, felülvizsgálatát **Tűzvédelmi Üzemeltetési Naplóban** kell bizonylatolni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

21/31

6.3.8. Irodák, iroda jellegű helyiségek

- Dohányozni tilos, tűzveszélyes tevékenység végzése kizárólag a tűzmegeelőzés feltételeit is tartalmazó érvényes, írásos engedély birtokában végezhető.
- Iroda helyiségekben csak az irodai tevékenységhez szükséges munkaeszközök, anyagok tárolhatók.
Elektromos eszközöket a tevékenység befejezése után a hálózatról le kell választani.
- Elektromos melegítőlapot, elektromos kávéfőzőt, hőszugárzót csak hőszigetelő lapra helyezve szabad üzemeltetni.
- Elektromos világító testekre, asztali lámpákra dekorációt vagy árnyékolás céljából papírt egyéb más gyúlékony anyagot felrakni tilos.
- Fűtőtestek közeléből min. 30 cm-es távolságban minden éghető anyagot el kell távolítani.
- Folyosókon, irodákban, szociális helyiségekben a közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Menekülési utakat jól látható, maradandó módon jelölni kell.
- Öltözőkben ill. öltözőszekrényekben a ruházaton, tisztálkodási eszközökön, személyes tárgyakon és védőfelszereléseken kívül más eszköz ill. anyag nem tárolható.

6.3.9. Elektromos kapcsoló helyiség

- Állandó jelleggel zárva kell tartani, semmiféle anyag, eszköz nem tárolható még átmenetileg sem. A helyiség kulcsát a bejárati ajtó melletti üvegezett kulcsszéfbe kell tárolni.
- A helyiségben lévő tűzvédelmi főkapcsolót jól látható, maradandó módon jelölni kell, beleértve annak ki és bekapcsolt állapotát. Ezen főkapcsoló a társaság teljes működési területére hat.

6.3.10. Folyosók, közlekedők

- Folyosókon, közlekedőkben a közlekedési (menekülési) útvonalat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A keletkezett hulladékot folyamatosan el kell távolítani.
- A közlekedési utat, a tűzoltó készüléket, és a kijáratot szabadon kell hagyni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			22/31

6.3.11. Tantermek, szaktantermek

- A kialakított teremrendet folyamatosan biztosítani kell, a kijáratot eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A termeket, csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad igénybe venni.
- *A rendeltetésszerűen elhelyezett gépek, berendezések, eszközök műszaki állapotát, azok biztonsági berendezéseit, a felügyelő tanár, a munka megkezdése előtt és után köteles ellenőrizni, a szükséges áramtalanítást elvégezni.*
- A tapasztalt hiányosságot meg kell szüntetni, vagy a gépet, berendezést, eszközt a használatból, annak megjavításáig ki kell vonni oly módon, hogy a hiányosság megszüntetéséig azt ne lehessen véletlenül sem üzemeltetni.
- A helyiségekből a hulladékot naponta el kell távolítani!
- A fizikai, vagy kémiai kísérletet, a mérés menetét, az eszközök működését, használatát a tanárnak ismertetnie kell a tanulókkal. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a rendeltetésszerű használatra, esetlegesen előforduló veszélyekre és a rendellenesség esetén követendő magatartásra.
- A kémia szaktanteremben folytatott tanítási órák során fokozott figyelmet kell fordítani a veszélyes, ezen belül tűzvédelmi szempontból a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes, illékony gőzöket, gázokat kibocsátó anyagokkal történő kísérletek bemutatására.
- A kísérletekhez csak a szükséges, minimális mennyiségű veszélyes anyagot szabad kiönteni, kiszerezni és annak gyűjtőedényét ezután azonnal hézagmentesen le kell zárni.
- A veszélyes anyaggal végzendő kísérlet bemutatása során gondoskodni kell a helyiség hatékony szelőztetéséről, hogy a veszélyes gőzök, gázok és a levegő lobbanásveszélyes, robbanásveszélyes elegye ne tudjon kialakulni! A kísérleteket csak szaktanár végezheti, azokat csak ő mutathatja be.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

23/31

- Tanulót a kísérletekbe - bizonyos fokig bevonni- csak a szaktanár teljes körű és fokozott felügyelete mellett szabad.
- Azokat az anyagokat, melyekre a kémiai kísérletek során már nincs szükség, vagy a tanítási óra a végéhez ért, vissza kell helyezni a szaktanteremhez tartozó szertárba és ott is lehetőleg zárható acélszekrényben, azon belül is nem éghető polcokon és lezárt edényekben szabad csak tárolni. A szertárba a szaktanáron kívül más, illetéktelen személy nem léphet be, illetve csak az ő teljes körű felügyeletével!
- Tanári felügyelet nélkül a tanulók a tantermekben és a szertárakban nem tartózkodhatnak!

6.3.12. Tornacsarnok, szertárak

- A tornacsarnokot és szertárát csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. A helyiségeket testnevelési órák tartására és tárolási célra használják.
- A tornacsarnok és szertára területén folyamatosan rendet, tisztaságot kell tartani. A szertár területén robbanásveszélyes anyagok, eszközök tárolását MEGTILTOM!
- A szertár helyiségben a minimális szélességű – 1,0 méter - közlekedési utat kell biztosítani, a tornaszereket rendezetten kell tárolni. A csarnok és kiszolgáló helyiségei esetében a közlekedő folyosót és az előteret, a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!
- A szertárban csak a testnevelési tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, tornaszereket szabad egyidejűleg tárolni.
- A helyiségek használata során bármivel (elektromosság; fűtés; villámvédelem stb.) kapcsolatos – az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető – műszaki problémát, szemmel látható hiányosságot azonnal jelezni kell a FENNTARTÓ részére!
- A testnevelési órák végén, illetőleg a tornacsarnok és kiszolgáló helyiségeinek használatát követően a használó, a testnevelési

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			24/31

órát tartó pedagógus, a csarnok helyiségei területét köteles tüzetesen átvizsgálni és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely a tornacsarnok épületének, helyiségeinek elhagyása után tüzet okozhat.

6.3.13. Közösségi helyiségek

- A helyiségekben a rendeltetésszerű használatot folyamatosan biztosítani kell.
- A berendezési tárgyakon, bútorzaton kívül más anyagot, különösen tűzveszélyes anyagot, a helyiségekben tárolni nem szabad.
- Rendezvények alkalmával a folyamatos felügyeletről gondoskodni kell.

6.3.14. Teakonyha és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek

- A rendelkezésre álló konyhai berendezéseket, eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
- A fizikai rendet folyamatosan fent kell tartani.
- Az alkalmazott villamos berendezések használata során a berendezések az éghető anyagra gyújtási veszélyt nem jelenthetnek. A villamos berendezések teljesítménye nem haladhatja meg a létesítéskor megállapított legnagyobb fogyasztói igényt.

6.3.15. Lakószobák

- A lakószobákban főzni, villamos főzőlapot, kávéfőzőt, hőszugárzót, vasalót használni nem szabad.
- Villamos berendezést az erre a célra kijelölt helyiségekben, felügyelet mellett, rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A berendezések sérülését, esetleges meghibásodását a felügyelő tanárnak haladéktalanul jelenteni kell.
- A lakószobákban tűzveszélyes anyagot tartani, dohányozni tilos!
- A lakószobák kulcsait az épület elhagyásakor a portán le kell adni.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

25/31

7. TŰZVÉDELMI OKTATÁS, TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

A munkavállalókat oktatás (előzetes, ismétlődő, soron kívüli) keretében kell felkészíteni arra, hogy foglalkoztatásuk alatt rendelkezzenek a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel a készség és a jártasság szintjén, és azt számonkérés formájában is ellenőrizni kell. A tűzvédelmi oktatáson való részvétel, munkaköri kötelesség.

Előzetes oktatás

Munkaviszony létesítésekor - munkába állás első napján – a munkavállaló részére tűzvédelmi oktatást kell tartani, melynek ki kell terjednie:

- munkahelyre, munkakörre vonatkozó magatartási, tűzvédelmi előírásokra, (Tűzvédelmi Szabályzat),
- tűzvédelmi eszközök ismertetésére, használati módjára,
- felhasznált anyagok tűzveszélyességi jellemzőire,
- munkafolyamat(ok) során előforduló veszélyhelyzetekre és azok elhárítási módjára,
- munka befejezése utáni teendőkre.

Az oktatás, számonkérés, oktatási naplóba történő bizonylatolás az igazgató által írásban megbízott munkavállaló(k) kötelezettsége.

Munkavállalót csak akkor szabad foglalkoztatni, ha az oktatás anyagát elsajátította, azt a munkavégzés során alkalmazni tudja.

Sikertelen beszámoltatás esetén az oktatást, számonkérést 1 héten belül meg kell ismételni, sikertelenség esetén a munkavállaló nem foglalkoztatható.

Ismétlődő oktatás

Évente egy alkalommal kell tartani a rendszeres tűzvédelmi továbbképzés érdekében.

Az oktatás megtartása, számonkérés, bizonylatolás a szolgáltatást végző feladata.

Soron kívüli oktatás

Új technológia, anyag bevezetések, ún. rendkívüli események (tűz, robbanás) tanulságainak ismertetése céljából, hatósági előírást követően válik szükségessé.

Megtartására, számonkérésére, dokumentálására ugyanaz vonatkozik, mint az ismétlődő oktatásra.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2019-02-01.	Verziószám: 02	Oldal módosítás: 01
			26/31

Tűzvédelmi szakvizsga

Az intézménynél tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakör nincs.

8. Terrorcselekménnyel, robbantással való fenyegetés esetén követendő magatartási szabályok.

Fogalmak

Terroristák:

Olyan kicsi, de szoros kötelékből álló személyek csoportosulása, amelyek nem képesek a szélesebb néptömegek támogatását megnyerni céljaik elérésére.

Terrorcselekmény:

A politikai harcmodor egyik formája. Célja, hogy aláaknázza a hatalmon lévő kormány megbízhatóságát, gazdasági és politikai felfordulást teremtsen. A cselekményt emberek, illetve tárgyak ellen hajtják végre. Kiváltója lehet a társadalmi, etnikai elégedetlenség. Legjellemzőbb formája napjainkban a célszemélyek, objektumok elleni robbantásos merénylet.

Az ipari, és más, objektumok elleni robbantásos terrorcselekmény elkövetésének veszélye leginkább közvetlen politikai, etnikai válság, konfliktus kialakulása - országon belül - illetve országok közötti háború kitörésekor fenyeget.

Az ellene való védekezésre, megfelelő időben kapott információ alapján, az illetékes szervekkel való szoros együttműködés esetén van lehetőség.

Az objektum esetében a védekezés módjai:

- A létesítményben szolgálatot teljesítő portás, és az alkalmazottak fokozott éberségének növelése.
- Az objektum külső, közvetlen környezetének, valamint az utakon közlekedők fokozott figyelemmel kísérése.
- A létesítmény területére történő beléptetés megszigorítása, korlátozása, a területen mozgó személyek kísértetése, stb.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

27/31

Robbantással történő fenyegetés

Az utóbbi évek jellemző és potenciális veszélyforrása.

A cselekmény elsősorban személyek, közösségek körében félelemkeltésre ad lehetőséget, a közbiztonság romlását idézi elő, másrészt nagy gazdasági károkat okoz. A szolgáltató egységek zavartalan működését veszélyezteti.

A bejelentést vevő feladatai

A bejelentést vevőnek az alábbi jelenségekre kell odafigyelni, majd a beszélgetés jellemzőit az adatlapon rögzíteni, ha erre nincs módja, lehetőleg pontosan és részletesen megjegyezni az elhangzottakat:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

29/31

5. A hívó személyazonossági jegyei:

/Keressen azonosító jeleket a hívó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához!/
/

5.1 A hívó neme, feltételezett kora:

Neme: férfi nő

Kora: _____

5.2 A hívó akcentusa:

általános vidékies tájjellegű idegen

5.3 A hívó beszédstílusa:

Nyugodt Hangos Pattogós hang Mélyen lélegző
 Dühös Normális Ziháló Torokkösztörülő
 Izgatott Mély Dadogó Köhögő
 Kellemes Éles Selypítő Szipogó
 Lassú Orrhang Tagolt Síró
 Gyors Recsegő Hadaró Nevető
 Lágú Durva Torzított Raccsoló

Egyéb: _____

5.4 Ismerős volt a hang?

igen nem

Ha igen, kinek a hangjához hasonlított? _____

5.5 A fenyegetés nyelvezete:

Művelt Irracionális Összefüggéstelen
 Logikus Egyszerű Trágár

Egyéb: _____

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

30/31

5.6 A fenyegetés megfogalmazása:

Helyismeretre valló Laikus Szakszerű

Egyéb: _____

5.7 Háttérzajok:

Utcazaj Repülőgép Edények Vonatok
 Emberi hangok Gyár Hangosbeszélő Motorok
 Irodai gépek Zene Monoton Csend

Egyéb: _____

A robbantással való fenyegetést követő intézkedések

- Az intézményhez érkező fenyegető bejelentés esetén a bejelentést vevőnek azonnal értesíteni kell az igazgatót, és a szolgáltatót.
- Az igazgató, ezt követően értesíti a Balatonalmádi Rendőrkapitányság ügyeletesét, aki riasztja a kapitányság Bombakutató Csoportját.
- A rendőrség megérkezéséig az igazgatónak intézkedni kell a fenyegetett területek lezárására.
- A portaszolgálat részére életbe lép a fokozott, szigorított beléptetés, - csak a meghatározott helyekre lehet személyeket beengedni - a hivatalos személyeken kívül.
- A Bombakutató Csoport megérkezését követően a Veszélyelhárítás, mentés addigi vezetője beszámol a csoport vezetőjének a megtett elsődleges intézkedésekről, majd ezt követően a csoportvezető intézkedéseit kell végrehajtani.
- A fenyegetett területre, a helyszín átkutatására csak a mentésvezető által kijelölt munkavállaló és a bombakutató szakember léphet.
- Amennyiben a bombakutató járőr a felderítés során robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem talált, akkor a csoportvezető engedélye alapján a társaság mentésvezetője

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2019-02-01.

Verziószám: 02

Oldal módosítás: 01

31/31

intézkedik az oktatás újraindítására.

- A helyszínen talált robbanószerkezet esetén, csak a tűzszerész szakszolgálat végezhet hatástalanítást, így a területet le kell zárni, a helyszínt biztonságos távolságról őrizni kell. A hatástalanítással kapcsolatos további teendőket a Bombakutató Csoport vezetője koordinálja.

TŰZRIADÓ TERV

1. Tűzjelzés, riasztás

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles haladéktalanul értesíteni a

Tűzoltóságot  **105**

Amennyiben erre nincs lehetőség akkor a

Rendőrséget  **107**

Mentőszolgálatot  **104**

Általános segélyhívót  **112**

Minden távbeszélő készülék mellett a telefonszámokat jól látható, maradandó módon el kell helyezni.

Az önmagától megszűnt, eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak.

Tűzjelzéshez, segítségkéréshez minden állampolgár köteles híradástechnikai eszközeit rendelkezésre bocsátani.

Tűzjelzésnek tartalmaznia kell

- tüzeset (káreset) pontos helyét, címét
- mi ég,
- mi van veszélyeztetve,
- tűz nagyságát, kiterjedését,
- emberélet van-e veszélyben,
- jelzést végző nevét, jelzésre használt telefon számát.

Tűzoltóság értesítése után az igazgatót is értesíteni kell.

2. Létesítményben tartózkodók riasztása

A tüzet észlelő személy hangos szóval (TÚZ VAN!) riasztja a környezetét.

A portás, illetőleg az ügyeletes kollégiumi tanár miután észlelte, vagy tudomást szerzett a tüzesetről, a tűzoltóság felé haladéktalanul köteles a tűzjelzést az 1. pontban leírtak szerint végrehajtani.

A tűzriadót a gimnázium portáján(06:00 - 16:30 óra), illetőleg a kollégium portáján (16:30 – 06:00 óra) kell jelezni, a szolgálatban lévő portásnak, illetőleg az ügyeletes kollégiumi tanárnak.

3. Tűzjelzést követő magatartási szabályok

A jelzés vételét követően az épületben tartózkodók a lehető legrövidebb időn belül a kijelölt útvonalon kötelesek elhagyni az épületet és a kijelölt gyülekezési helyre (az épület hátsó udvartere, illetőleg a parkoló) menni.

A kivonulást a helyszínrajzokon megjelölt útvonalakon kell végrehajtani.

A kivonulást az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

- az „igazgatási szárny” emeleti és földszinti helyiségeiből a főbejárati ajtón keresztül,
- az „oktatási szárny” emeleti és földszinti helyiségeiből a lépcsővel szemközi ajtón keresztül,
- a könyvtárból, a stúdióból, és a mellettük lévő tantermekből, a hozzájuk legközelebb lévő kijárati ajtókon,
- a tornateremből és az öltözőkből a tornaterem melletti ajtón keresztül,
- a konyhában és a hozzátartozó helyiségekből, a „hátsó ajtón keresztül
- a kollégiumból:
 - ❖ a gazdasági részen tartózkodók, a betegszobából, a földszinti szobákból, a folyosókról, a kollégiumi főbejáraton keresztül,
 - ❖ az első és második emelet mindkét szárnyáról a kollégiumi főbejáraton keresztül,

A portás és az ügyeletes kollégiumi tanár kiemelt feladatai:

A kialakult veszélyhelyzettől függően, döntés az épület veszélyeztetett részeinek kiürítésére, illetőleg az épület további részeiben tartózkodók elzárkózására.

A kivonulást követően a gyülekezési helyen létszámellenőrzést kell tartani.

Ügyelni kell arra, hogy a kivonulás fegyelmezetten történjen.

Jelentési, tájékoztatási kötelezettség végrehajtása. (igazgató, igazgató helyettes, kollégiumvezető)

A tűzoltóság fogadása, tájékoztatása.

A tűzoltási, kiürítési (esetlegesen az elzárkózási) tevékenység irányítása

Az elhárítási tevékenység irányítói			Orvosi ügyelet
06:00 -16:30	16:30 – 6:00	Tanítási szünet	Balatonalmádi 18:00-07:00
Igazgató	Ügyeletes kollégiumi tanár Portás	Portás	
Távollétében: Igazgató helyettes, Kollégiumvezető			

4. Tűzoltási és egyéb kárelhárítási feladatok

Munkavállalók tűzjelzési, riasztási kötelezettségük teljesítése mellett, kötelesek a tűzoltásban, mentésben ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján személyes részvétellel, adatok közlésével közreműködni.

Tűzjelzésen kívül kötelesek végrehajtani azon feladatokat is, melyek a tűz továbbterjedését megakadályozzák.

Így:

- rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése,
- áramtalanítás,
- sérültek mentése,
- közművek elzárása,
- oltást (mentést) akadályozók eltávolítása,

- felkészülés a tűzoltók fogadására,
- megközelíthetőség biztosítása a tűzoltók részére,

Tűzoltást, mentést csak akkor szabad megkezdeni, ha az azt végzők KÖZVETLENÜL NEM kerülnek veszélybe.

Abban az esetben, ha a kezdeti tüzet a rendelkezésre álló eszközökkel eloltották, a jelzési kötelezettségnek akkor is eleget kell tenni. Ez esetben a tüzeset (káreset) helyszínét a tűzoltóság ill. a vizsgálatot végző szervezet(ek) megérkezéséig változatlanul kell hagyni ill. csak olyan mértékben szabad megváltoztatni, mely a közvetlen életveszély és/vagy jelentős anyagi kár megelőzése érdekében feltétlenül indokolt.

Lehetőség szerint ebben az esetben is biztosítani kell az utólagos rekonstruálhatóság lehetőségét.

5. Tűzoltáshoz rendelkezésre álló eszközök:

- ❖ az elhelyezett tűzoltó készülékek,
- ❖ a folyosókon elhelyezett fai tűzcsapok

A veszélyhelyzetek megelőzésére, a bekövetkezett veszélyhelyzetek elhárításával kapcsolatos ismeretek megszerzése céljából évente egy alkalommal oktatást, gyakorlatot kell tartani, melyet az oktatási naplóban bizonylatolni kell.

A gyakorlatot lehetőleg a tűzoltósággal közösen kell szervezni, megtartani.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

6. Tájékoztatási feladatok.

A hírközlő szervek tájékoztatására kizárólag az igazgató jogosult. Rendkívüli helyzetben az intézmény területére, a gyülekezési helyekre, a hírközlő szervek képviselői az igazgató engedélye nélkül, kijelölt kíséző jelenléte nélkül nem léphetnek be.

7. Esemény kivizsgálása

A rendkívüli eseményt, a hatósági vizsgálatoktól függetlenül, az igazgató és a szolgáltatást végző képviselője kötelesek kivizsgálni. A hatósági vizsgálatokhoz szükséges adatszolgáltatást az igazgató kötelesek biztosítani.

2. sz. melléklet

A gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi körével összefüggésben gondoskodni kell a tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről. A felülvizsgálatok az építmények, szabadterek, berendezések biztonságát, a tűzoltó technikai eszközök, felszerelések mindenkorai működőképességét szolgálják.

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

	A		B		C		D	
	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	időszakos felülvizsgálat ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	karbantartás ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1	tűzoltó készülék		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hónap)1) 12 hónap (+ 1 hónap),2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3	beépített tűzjelző berendezés		1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	tűzoltósági kulcszéf		1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	biztonsági világítás		1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

WÖLFE Bt.

Veszprémi SZC Öveges József
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
8184 Balatonfüzfő, Gagarin u. 27.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

4.sz. MÓDOSÍTÁS

MINDEN VÉD-ELEM EGY HELYEN!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2020.01.22.	Verziószám: 04	Oldal módosítás: 01
			2/5

2019-02-01.-én kiadott tűzvédelmi szabályzat

1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. RENDELKEZŐ RÉSZ

A szabályzat célja, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a 30/2019.(VII.26) BM rendelettel módosított 54/2015.(XII.2.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), valamint a 30/1996/XII.6./ BM. sz. rendelet, és ennek módosításáról szóló 10/2017. (VI.1.) BM sz. rendelet előírásainak alapulvételével szabályozza az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést és a tűzvédelem személyi, tárgyi feltételeit.

A szabályzat szövegrészeiben szereplő,
 „robbanásveszélyes” tűzveszélyességi osztály helyébe,
a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes,
 a „tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztály helyébe,
a mérsékelt tűzveszélyes tűzveszélyességi osztály
 meghatározás lép.

A tűzvédelmi szabályzat további részei változatlanul érvényben maradnak.

A módosítás 2020.01.22. napján lép hatályba.



TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Kiadva:

2020.01.22.

Verziószám: 04

Oldal módosítás: 01

3/5

2. VÁLTOZTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Kiadási állapot dátum	Módosítás helye	Módosítás dátuma	Változtatás leírása	Megjegyzés
1 / 2008-04-01.	-		SZABÁLYZAT eredeti kiadása	
2 / 2016-11-01		2016.11.01.	Szabályzat módosított kiadása	
3 / 2019.02.01.		2019.02.01.	Szabályzat módosított kiadása	
4 / 2020.01.22		2020.01.22.	Jogszabályváltozás	

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT			
Kiadva:	2020.01.22.	Verziószám: 04	Oldal módosítás: 01
			4/5

3. ELOSZTÁSI LISTA

A szabályzat elosztása:

Szabályzat verzió elosztása				Módosítások elosztása		
Sor-szám	Kapja (beosztás)	Átvétel kelte	Aláírás	Verzió	Átvétel kelte	Aláírás
1.	intézmény			2		
				3		
				4		
				5		
				6		
2.	Wölfe Bt.			2		
				3		
				4		
				5		
				6		
3.				2		
				3		
				4		
				5		
				6		

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT


Kiadva:	2020.01.22.	Verziószám:	04	Oldal módosítás:	01	5/5
---------	-------------	-------------	----	------------------	----	-----

SZABÁLYZAT AZONOSÍTÁSA

Szabályzat száma: I. számú példány

Készítette:

„WÖLFE” Bt.
8175 Balatonfűzfő, Jankovics u. 1.
Adószám: 27258684-1-19
Bsz.: 10918001-00000069-18480008
~~Cégt: 19-08-502999~~


Farkas Roland
Wölfe Bt
06/30/929-5268